



NEVYHOVUJÚCI ZVOD DOPLNENÝ O
ZEMNIAČE TYČE NA HODNOTU
 $R \leq 10 \Omega$



NEVYHOVUJÚCI ZVOD DOPLNENÝ
ZEMNIAČIM PÁSMOM NA HODNOTU
 $R \leq 10 \Omega$



POZNÁMKY

- ZEMNIAČE TYČE ZARAZIŤ KOLMO DO ZEME NA HĺBKU 0,4 - 0,6m VRCH TYČE
- KAŽDÝ SPOJ V ZEMI SPOJIŤ DVOMI SVORKAMI A OPATRIŤ ASFALTOVÝM NÁTEROM.
- NA PRECHODOCH ZO ZEME NA OBJEKT UZEMŇOVACIE VODIČE CHRÁNIŤ PROTI KORÓZII ASFALTOVÝM NÁTEROM V ZMYSLE STN 33 2000-5-54
- PRI OSADZOVANÍ VIACERÝCH TYČÍ DODRŽAŤ ICH VZÁJOMNÚ VZDIALENOSŤ
- ZEMNIAČI PÁS ULOŽIŤ DO HĺBKY ASPOŇ 0,8m. PÁS MUSÍ BYŤ VZDIALENÝ OD ZÁKLADU OBJEKTU ASPOŇ 1,2m PO POLOŽENÍ PÁSU JE HO NUTNÉ OBSYPAŤ ZEMNINOU S NÍZKOU REZISTIVITOU P ÔDY
- OSTATNÉ POZNÁMKY VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTRO PROJEKCIA Andrej Adamík - ERP Milochovej 312, 017 06 POV. BYSTRICA	
Andrej Adamík	Andrej Adamík			
INVESTOR:	MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, Rajec			
STAVBA:	ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA HOSP. BUDOVE MŠ MUDROCHOVA V RAJCI k.ú. Rajec parc.č. 474/3, 474/4		DÁTUM	05/2017
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	A4
ČASŤ:	BLESKOZVOD OBJEKTU		POŽIADAVKOVÝ LIST:	
NÁZOV VÝKRESU : UZEMŇOVAČ			MIERKA	VÝKRES Č.
			----	E-2