

LEGENDA

◎	SZ	SKÚŠOBNÁ SVORKA
■	JP15	ZVODOVÁ TYČ 1,5 m NA BET. PODSTAVCI 350x350mm + GUMOVÁ PODLOŽKA
○	JP15	ZVODOVÁ TYČ - 1,5m
1	1, 2, ...	PLASTOVÝ ŠTÍTOK S PORADOVÝM ČÍSLOM ZVODU
		ZACHYTÁVACIE VEDENIE FeZn8 (AlMgSI 8 - POLOTVRDÝ) NA PODPERÁCH PV 21 oceľ + PLASTOVÁ PODLOŽKA
		JESTVUJÚCI ZEMNIČ - PREVERIŤ JEHO STAV !!!

SS	SVORKA SPOJOVACIA
OS	OCHRANNÁ STRIEŠKA
SO	SVORKA ODKVAPOVÁ
DJ 01	DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE
SJ 01	SVORKA NA ZVODOVÚ TYČ
Bet/FeZn	BETÓNOVÝ PODSTAVEC K ZACHYTÁVACEJ TYČI
OU1,7m	OCHRANNÝ UHOLNÍK - 1,7m

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE NÁVRH LPS

TRIEDA OCHRANY PRED BLESKOM	: IV - LPS
METÓDA STANOVENIA ZBERACEJ SÚSTAVY	: VALIVÁ GULA, OCHRANNÝ UHOL
POLOMER VALIVEJ GULE	: 60m
POČET ZVODOV	: 4 - MAX. KAŽDÝCH 20m
ZEMNIČ	: JESTVUJÚCI - NUTNÉ PREVERIŤ JEHO STAV
DRUH STRECHY	: PLOCHÁ STRECHA
STREŠNÁ KRYTINA	: ASFALTOVÉ PÁSY, PLECHOVÁ ATIKA
CHARAKTER OBJEKTU	: HOSPODÁRSKA BUDOVA
UMIESTNENIE STAVBY	: ZASTAVANÁ OBLASŤ

POZNÁMKY:

- PÔVODNÚ ZACHYTÁVACIU SÚSTAVU ZDEMONTOVAŤ - DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA !!!
- NAVRHOVANÚ ZACHYTÁVACIU SÚSTAVU ZRIADIŤ Z HOLÉHO DRÔTU FeZn 8. ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA NA STRECHE MUSÍ BYŤ UMIESTNENÁ NA ROHOCH, EXPONOVANÝCH MIESTACH A HRANÁCH
- ZACHYTÁVACIE VEDENIE NA STRECHE OSADIŤ DO PODPIER VEDENIA PV21 oceľ NA PLASTOVÝCH PODLOŽKÁCH
- ZVODY ZRIADIŤ NA POVRCH A MUSIA BYŤ NEZVLNENÉ , VEDEŇ ČO NAJKRATŠOU CESTOU K ZEMNIČU. PRI MONTÁŽI ZVODOV SA MUSÍ PREDCHÁDZAŤ VYTVÁRANIU SĽUČIEK
- SKÚŠOBNÉ SVORKY ZVODOV OSADIŤ NAD OCHRANNÉ UHOLNÍKY. DOPLNIŤ ŠTÍTKY ZVODOV
- VŠETKY KONŠTRUKČNÉ ČASTI OBJEKTU NA STRECHE MUSIA BY Ť UMIESTNENÉ V OCHRANNÝCH PÁSMACH ZACHYTÁVACÍCH TYČÍ ALEBO ZACHYTÁVACIEHO VEDENIA
- V PRÍPADE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU JESTV. UZEMNENIA JE NUTNÉ ZRIADIŤ OBVODOVÝ ZEMNIČ !!!
- NAVRHOVANÉ SVORKY A ZARIADENIA POUŽIŤ ZO SORTIMENTU - ZIN s.r.o.
- BLESKOZVODOVÉ ZARIADENIE VYHOTOVIŤ V SÚLADE S 62305-3 A 62305-4
- ĎALŠIE POZNÁMKY VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTRO PROJEKCIA Andrej Adamík - ERP Milochov 312, 017 06 POV. BYSTRICA	
Andrej Adamík	Andrej Adamík			
INVESTOR:	MESTO RAJEC, Námestie SNP 2/2, Rajec			
STAVBA:	ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA NA HOSP. BUDOVE MŠ MUDROCHOVA V RAJCI k.ú. Rajec parc.č. 474/3, 474/4		DÁTUM	05/2017
			STUPEŇ	DSP
			FORMÁT	3A4
ČASŤ:	BLESKOZVOD OBJEKTU		POŽIADAVKOVÝ LIST:	
NÁZOV VÝKRESU :	VONKAJŠIA OCHRANA PRED BLESKOM		MIERKA 1:70	VÝKRES Č. E-1